



NOT:

Isı pompası tesisatı çapı DN 32 olmalıdır. Tesisat boruları plastik, ise çapı DN 40 olmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Çift Serpantinli Boyler	RT	On/Off Oda Termostati	12d	auromATIC 570
2c	aroTHERM Intro Isı Pompası Dış Ünitesi	13	Çek valfi		
2d	aroTHERM Intro Isı Pompası İç Ünitesi	16	Termostatik Vana		
4	Vana	17	By-pass Vanası		
5	Filite	37	Otomatik Hava Alma Valfi		
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	63	Güneş Kolektörü		
7b	Solar Isıtasyon	PD	Resirkülasyon Pompası		
8h	Soğutma tankı	T5	Boiler Sensörü		
10a	Genleşme tankı güneş sistemi	SV1	3 Yollu On/Off Vana		
10f	Solar Sıvısı Bidonu	43	Kontaktör		
12	Sebeke Emniyet Grubu				