



## NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 32 olmalıdır. Tesisat boruları plastik ise çap DN 40 olmalıdır.

*Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.*

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aroTHERM Intro Isı Pompası Dış Ünitesi	— (Red)	Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
2d	aroTHERM Intro Isı Pompası İç Ünitesi	— (Blue)	Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	— (Pink)	R 32 Akışkanı
5	Filtre	— (Green)	R 32 Akışkanı
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	— (Grey)	Kablo bağlantısı
16	Termostatik Vana	— (Dashed)	İletişim kablosu (MOD)
17	By-pass Vanası		
93	VP RW 45/2 B Hidrolik Tank		
RT	On/Off Oda Termostatu		